天主教輔仁大學
環境保護安全衛生中心
Fu Jen Catholic University

輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
1	化學系三樓<NO.2014> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
2	LA-102<NO.2016> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
3	德芬外語大樓二樓<NO.2072> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
4	織品系二樓<NO.2027> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
5	織品系一樓<NO.2026> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
6	織品系地下室<NO.2025> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
7	食營工廠<NO.2030> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
8	舒德樓三樓<藝文中心><NO.0034> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
9	耕莘樓二樓<NO.2002> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
10	耕莘樓一樓<大廳><NO.2001> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
11	文開樓二樓<R><NO.1024> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
12	文開樓三樓<R><NO.1026> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
13	文友樓二樓<NO.1007> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
14	文友樓三樓<NO.1008> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
15	文華樓三樓<R><NO.1003> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
16	文華樓二樓<R><NO.1002> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
17	積健樓一樓重訓室<NO.0032> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
18	積健樓二樓<L><NO.1010> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
19	中美堂<R><NO.0012> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
20	中美堂<L><NO.0013> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
21	DG醫學院大樓地下室<R><NO.4001> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
22	DG醫學院大樓一樓<L><NO.4003> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
23	DG醫學院大樓二樓<L><NO.4004> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
24	新醫學院大樓3A<NO.4022> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
25	新醫學院大樓9C<MD934-2><NO.4045> 飲水機	<1	40	2019.06.12	符合規定
26	進修部大樓一樓<L><NO.5003> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
27	進修部大樓二樓<L><NO.5005> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
28	進修部大樓三樓<R><NO.5006> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
29	進修部大樓四樓<R><NO.5008> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
30	進修部大樓六樓<R><NO.5012> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
31	利瑪竇大樓四樓<東R><NO.3025> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
32	利瑪竇大樓二樓<教休室><NO.3018> 飲水機	<1	$1.5*10^3$	2019.06.12	符合規定
33	利瑪竇大樓四樓<教休室><NO.3023> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
34	聖言樓一樓<L><NO.2039> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
35	聖言樓B1樓<NO.2038> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
36	樹德樓三樓<R>LW305茶水間內<NO.3008> 飲水機	<1	53	2019.06.12	符合規定
37	樹德樓三樓<R><NO.3009> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
38	水電工室<NO.0028> 飲水機	<1	40	2019.06.12	符合規定
39	伯達樓三樓<R><NO.3014> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
40	寬五樓一樓<NO.1039> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
	以下空白				

註一：飲用水質管理條例標準
總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)
大腸桿菌群：0CFU/100mL
註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL
總菌落數單位為CFU/mL
註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準

大杰環境科技檢驗室　製表

天主教輔仁大學
環境保護安全
衛生中心
Fu Jen Catholic University

輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
41	宜善四樓<L><NO.2121> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
42	宜善三樓<L><NO.2118> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
43	宜善三樓<R><NO.2119> 飲水機	1	8	2019.06.12	符合規定
44	民生二館一樓<NO.2057> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
45	CF輔幼一樓<NO.2034> 飲水機	<1	30	2019.06.12	符合規定
46	CF輔幼二樓<NO.2055> 飲水機	<1	$1.3*10^3$	2019.06.12	符合規定
47	宜美一樓會客室<NO.2128> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
48	文圖一樓LL122<NO.1042> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
49	文圖三樓LL301<NO.1044> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
50	文圖二樓LL201<NO.1043> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
51	文舍二樓<L><NO.1103> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
52	文舍三樓<R><NO.1104> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
53	文舍四樓<R><NO.1106> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
54	文德一樓<大廳><NO.1109> 飲水機	<1	25	2019.06.12	符合規定
55	文德一樓<聖堂旁>C<NO.1116> 飲水機	<1	5	2019.06.12	符合規定
56	文德六樓C<NO.1122> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
57	文德五樓C<NO.1120> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
58	文德六樓<NO.1115> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
59	c仁愛社區二樓<NO.0042> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
60	和平五樓<L><NO.3125> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
61	信義五樓<L><NO.3114> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
62	和平四樓<L><NO.3112> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
63	和平四樓<L><NO.3122> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
64	和平三樓<L><NO.3119> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
65	信義三樓<L><NO.3110> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
66	商研所博士班研究室<前輕食館><NO.3029> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
67	省植物社球場<NO.0020> 飲水機	<1	$1.3*10^3$	2019.06.12	符合規定
68	省植物社球場<NO.0025> 飲水機	<1	55	2019.06.12	符合規定
69	省植物社球場<NO.0022> 飲水機	<1	$6.6*10^2$	2019.06.12	符合規定
70	羅耀拉大樓五樓前<SL501><NO.3058> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
71	羅耀拉大樓四樓前<右><SL461><NO.3054> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
72	羅耀拉大樓四樓後<右><SL470><NO.3055> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
73	羅耀拉大樓二樓前<右><SL248><NO.3046> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
74	羅耀拉大樓二樓後<左><SL265><NO.3049> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
75	羅耀拉大樓二樓前<左><SL272><NO.3047> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
76	立言二樓<L><NO.2110> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
77	立言三樓<R><NO.2111> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
78	立言四樓<R><NO.2113> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
79	格物四樓<L><NO.2149> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
80	格物四樓<R><NO.2151> 飲水機	<1	<5	2019.06.12	符合規定
	以下空白				

註一：飲用水管理條例標準

總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)

大腸桿菌群：0CFU/100mL

註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL

總菌落數單位為CFU/mL

註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準

大杰環境科技檢驗室　製表